

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ65VWF00411626

Дата: 26.08.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Актюбинский областной специальный детский сад "Нектар"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 21.08.2025 17:37:53 № KZ43RYS01317439

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный детский сад "Нектар" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области", город Актюбе, район Астана, микрорайон Алтын Орда, 9/2

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

детское дошкольное учреждение

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ43RYS01317439 от 21.08.2025 года, ранее выданое санитарно-эпидемиологическое заключение на КГУ «Актюбинский областной специальный (коррекционный) детский сад для детей с особыми образовательными потребностями» №D.04.X.KZ55VBS 00125729 от 14.11.2018 года, справка о государственной перерегистрации юридического лица, технический паспорт, постановление о переименовании некоторых юридических лиц в сфере образования

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) Не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный детский сад "Нектар" государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области" расположен по



адресу город Актобе, район Астана, микрорайон Алтын Орда, 9/2. Детский сад рассчитан на 180 мест. Территория ограждена и благоустроена зелеными насаждениями. Ограждение по периметру ограждено металлическим забором высотой 2,2 м (протяженность 511 м) с устройством трех ворот и трех калиток. Площадка хозяйственного назначения (котельной и КТПГ) отделяется металлическим ограждением высотой 1,6 м. (протяженность 32 м) с воротами и калиткой.

Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии. На территории объекта выделены следующие зоны:

- хозяйственная площадка;
- спортивная площадка;
- игровые площадки на каждую группу;
- площадка для отдыха;
- площадка для мусоросборников.

На территории отсутствуют другие объекты функционально с ними не связанные. Светильники наружного искусственного освещения в исправном состоянии. Здание - отдельно стоящее, двухэтажное.

При входе в здание объекта предусмотрен пандус для особенных детей. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, которые доступны для очистки.

В хозяйственной зоне установлены мусоросборники (4 шт.), которые оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с водонепроницаемым покрытием (имеется бетонная плита), доступно для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон металлическим профлистом.

На территории размещены: здание детского сада, игровые площадки с теньевыми навесами (16 теньевые навесы). Полы теньевых навесов предусмотрено - деревянными. На участке имеется площадка для занятия спортом и подвижными играми. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами, установлены горки, карусели, качели и другие оборудования.

Система водоснабжения и канализации - централизованная. Отопление - автономное от собственной котельной. Освещение естественное и искусственное. Светильники искусственного освещения в рабочем состоянии. Светильники с лампами расположены параллельно светонесущей стене.

Штепсельные розетки и выключатели в рабочем состоянии. Для хранения неисправных, ртутьсодержащих (светодиодные, люминесцентные, энергосберегающие) ламп выделено отдельное помещение недоступном для детей.

Естественная вентиляция - через форточек и дверей. Вентиляция детского сада принята приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Здание детского сада - двухэтажное, типового проекта. Построено в 2016 году. Здание состоит из трех блоков (А, Б, В). Входы в здание предусмотрены через тамбуры и по коридорам происходит распределение по групповым ячейкам. Во всех групповых ячейках предусмотрены выходы на открытые террасы или на балконы (на втором этаже). Эвакуация со второго этажа из групповых осуществляется наружными лестницами через балконы. Лестницы имеют поручни для взрослых и для детей.

Блок «А» предназначено для детей с нарушениями речи (коррекционная группа). В каждом из двух блоков в осях А на каждом из двух этажей по три групповых ячейки, куда входят следующие помещения:

- групповая площадью 47,9 м², 47,7 м², 52,6 м²;
- спальня площадью 48,2 м², 48,9 м², 48,4 м²;
- раздевальная площадью 17,4 м², 18,8 м², 17,1 м²;
- буфетная площадью 5,0 м², 6,1 м², 4,9 м²;
- туалетная площадью 15,2 м², 16,6 м², 15,6 м²;

В каждой групповой размещена игральная комната, которые оборудованы столами, стульями, наглядными пособиями, детскими игрушками и т.д. Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями, размеры кроватей шириной 60 см, длиной 140 см. Оснащены постельным бельем, покрывалом, матрацем, подушкой, промаркированы. Для хранения детских пижам установлены шкафчики - ячейки. Также для логопедической работы установлен стол с настенным зеркалом. Для мытья игрушек выделены промаркированные емкости и щетки. Во избежание ожогов и травм у детей в групповых помещениях (игральные и спальные комнаты) отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м.

В буфетных установлены по две мойки для мытья посуды. Обеспечены шкафами для сушки и хранения посуды. Для питания используют фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы). Для организации питьевого режима обеспечены эмалированными чайниками, применяют кипяченую воду. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Туалетные оборудованы 3-мя детскими унитазами, которые размещены в отдельных кабинках, установлены ножные ванны для мытья ног по 2 шт. и раковины для мытья рук по 3 шт. Все санитарные приборы соответствуют роста - возрастным особенностям детей. Обеспечены мылом дозатором, туалетными бумагами, индивидуальными ячейками для полотенец, имеют отдельную маркировку,



имеются в достаточном количестве. Имеются урны для сбора мусора. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений -удовлетворительное. Раздевальные (приемные) оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. На полы выстланы паласы, ковры.

В блоке «А» также расположены: на первом этаже комплекс помещений медицинского обслуживания и административный блок со следующими помещениями:

- медицинский кабинет площадью - 11,42 м²;
- процедурный кабинет площадью- 9,27 м²;
- физиотерапевтический кабинет площадью - 13,96 м²;
- палата изолятора площадью - 15,93 м²;
- приемная изолятора площадью- 6,88 м²;
- санитарный узел изолятора площадью - 4,0 м²;
- помещение для приготовления дез.средств площадью - 2,3 м²;
- комната коррекции площадью - 18,51 м²;
- кабинет психолога площадью - 11,52 м²;
- методический кабинет- площадью 17,4 м²;
- кабинет заведующего площадью - 10,34 м²;
- приемная площадью - 6,02 м².

Медицинские кабинеты оснащены медицинским оборудованием и инструментарием согласно требованиям. Изолятор оборудован кроватью, столом и стульями по 1 шт., установлена ширма. Процедурный кабинет оснащен кушеткой, холодильником для хранения вакцин и медикаментов (1 шт.), медицинскими столиками имеющие стеклянную поверхность (3 шт.), установлены 2 шкафа медицинские для хранения лекарственных препаратов, масок, бахил, резиновых перчаток и др. медицинских материалов, которые закрываются на ключ. Также имеются весы медицинские, терм контейнеры для транспортировки вакцин (6 шт.). Для мытья рук медицинского работника имеется раковина. Жидким мылом с дозатором и одноразовыми бумажными полотенцами обеспечены в достаточном количестве. Также в процедурном кабинете установлены бактерицидные лампы (1- передвижной, 1 - настенный), в рабочем состоянии.

Медицинский кабинет для мед. персонала оборудован письменным столом и стульями, имеется шкаф канцелярский, ростомер, весы медицинские. В помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м. Отделка помещений соответствуют требованиям: в помещениях медицинского назначения стены (покрыты кафельной плиткой), пол (покрыт линолеумом) оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Комплекс медицинского обслуживания оборудован отдельными санитарными узлами: отдельно для детей (установлены 2 раковины и 1 унитаз) и отдельно для персонала (1- раковина, 1 -унитаз). Выделен уборочный инвентарь, имеют маркировку.

В медицинском кабинете заведена вся медицинская документация (журналы заведены по форме) согласно приложению 12 к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» утвержденные приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615 (далее - санитарные правила).

На втором этаже размещены следующие помещения:

- два универсальных зала для гимнастических и музыкальных занятий по 67,32 м²;
- две кладовых при залах (артистические) по 16,72 м².

Залы для спортивных и музыкальных занятий оборудованы музыкальными инструментами, стульями, спортивными оборудованием и инвентарем.

В блоке в осях «А» также расположены: на первом этаже комплекс помещений кухни:

- кухня с раздаточной площадью 36,88 м²;
- заготовочный цех площадью 16,02 м²;
- овощной цех площадью -18,2 м²;
- моечная кухонной посуды площадью 7,11 м²;
- кладовая овощей площадью 14,10 м²;
- кладовая сухих продуктов 9,15 м²;
- охлаждаемая камера площадью 12,54 м²;
- загрузочная площадью 8,04 м²;
- тарная площадью 10,13 м²;
- комната персонала площадью 12,48 м²;
- душевая и санузел персонала площадями 4,55 и 2,7 м².

Пищеблок, запроектированный в составе детского сада предназначен для обеспечения детей питанием. Работа пищеблока предусмотрена на сырье. Питание детей предусмотрено в групповых ячейках.

Первичная обработка сырья производится заготовочной, откуда полуфабрикаты подаются на тепловую



обработку в горячий цех, а затем через помещение экспедиции, по группам. Готовые блюда и изделия укладываются в функциональные емкости из нержавеющей стали на каждую группу, заготавливаются в сервировочные тележки и транспортируются по буфетным при каждой групповой ячейке. Выдача блюд производится в буфетных непосредственно в групповую. После приема пищи детьми, посуда моется и хранится в буфете на настенных полках. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусматривается последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала. Размещение технологического, холодильного и моеющего оборудования осуществлено с учетом поточности приготовления пищи. Горячий цех оборудован производственными столами, электрическими плитами, электросквородами, жарочным шкафом, контрольными весами, электрическими духовками, раковина для мытья рук. Для локализации тепла и влаги, над технологическим оборудованием кухни устроены зонты из оцинкованной стали. Имеется промаркированная посуда для обработки и хранения яиц.

На заготовочной зоне установлены производственные столы, холодильники, электромясорубка, моечные ванны для сырого мяса и сырых овощей, стеллажи. В раздаточной зоне установлен производственный стол, мармит для первых блюд. Имеется хлебный цех, для хранения и нарезки хлеба. Для хранения хлеба установлены деревянные шкафчики, которые имеют отверстия и установлен производственный стол. Для контроля температуры в холодильниках имеются термометры. Мойки для мытья кухонной посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды.

Промаркированная емкость для пищевых отходов имеет крышки, хранится в специально выделенном месте. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. На момент проверки состояние оборудования, разделочного инвентаря, кухонной посуды - удовлетворительное. Все помещения пищеблока оснащены инженерными коммуникациями. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками. Высота нижней полки стеллажей и подтоварников для хранения пищевых продуктов в складских помещениях составляет 15 см от пола. Установлены 3 бытовых холодильных оборудования отдельно для хранения молочной продукции, масло и яиц. Также имеется 1 горизонтальный морозильник для хранения сырого мяса. При хранении пищевых продуктов в складском помещении соблюдается «товарное соседство». Для персонала предусмотрен гардероб и санитарный узел.

В каждой группе вывешено меню, в меню отсутствуют запрещенные продукты питания и повторяемость одних и тех же блюд. Представлена меню-раскладка, картотека блюд, Разработано десятидневное перспективное меню, который утвержден с руководителем организаций. На момент обследования фактический рацион питания соответствует с перспективным меню. Ведется ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции, заведен отдельный журнал, имеются ежедневные записи. Суточные пробы хранятся в холодильном оборудовании. На сырье и пищевые продукты представлены документы подтверждающие качество и безопасность (декларация, сертификаты и справки). Заключен договор на проведение производственного контроля с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КЗПП МНЭ РК по Актюбинской области» № 018/01-659 от 13.11.2018г. Разработана и представлена программа производственного контроля. В кухне работают 3 человека (повар, кладовщик, посудница). Персонал обеспечен специальной одеждой в достаточном количестве и обеспечены необходимыми условиями для соблюдения правил личной гигиены.

На втором этаже размещены:

- два универсальных зала для гимнастических и музыкальных занятий по 67,32 м²;
- две кладовых при залах (артистические) по 16,72 м². Залы для спортивных и музыкальных занятий оборудованы музыкальными инструментами, стульями, спортивными оборудованием и инвентарем. В переходной галерее расположена комната охраны площадью - 10,75 м². Также на первом этаже расположен бассейн для детей с площадью - 57,4 м². Чаша бассейна прямоугольной формы 3,0 * 7,0 м.

Глубина чаши от 0,7 до 0,75 метра. Уровень воды от 0,55 до 0,6 м. Объем воды в бассейне 12 м³. В состав помещений бассейна входят: вестибюль, душевые, санитарные узлы (отдельные душевые и санузлы для мальчиков и девочек по 5,8 и 1,2 м² соответственно), бытовые помещения для персонала, кладовые для хранения спортивного инвентаря, кладовые для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя планировка помещений бассейна обеспечивает последовательность продвижения детей. Обходные дорожки, стенки и дно ванны бассейна выполнены из водонепроницаемых материалов, которые обеспечивают возможность их очистки и дезинфекции, устойчивые к воздействию применяемых химических реагентов и дезинфицирующих средств. В бассейне применены рециркуляционная система обмена воды с искусственным подогревом. Для механической очистки воды используются фильтр - водный пылесос.

В бассейне установлена приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В помещениях бассейна с влажным режимом работы, стены облицованы глазурованной плиткой до потолка и для



покрытия полов применены напольная плитка.

Первый этаж блок «Б» предназначено для детей с психической отсталости и для детей с заболеванием «Дауна», на втором этаже размещены группы для детей с задержкой психического развития и второй этаж предназначен для детей - с нарушениями речи (коррекционный). В блоке «Б» на каждом из двух этажей расположены по две групповых ячейки, куда входят следующие помещения:

- групповая площадью 47,9 м², 52,5 м², 47,8 м²;;
- спальня площадью 48,2 м², 48,9 м², 48,9 м²;
- раздевальная площадью 17,5 м² 18,8 м², 17,3 м²;
- буфетная площадью 5,0 м² 6,2 м²; 5,0 м²;
- туалетная площадью 15,4 м², 16,4 м², 15,5 м².

Аналогично в каждой групповой размещена игральная комната, которые оборудованы столами, стульями, наглядными пособиями, детскими игрушками и т.д. Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями, размеры кроватей шириной 60 см, длиной 140 см. Оснащены постельным бельем, покрывалом, матрасом, подушкой, промаркированы. Для хранения детских пижам установлены шкафчики - ячейки. Также для логопедической работы установлен стол с настенным зеркалом. Для мытья игрушек выделены промаркированные емкости и щетки. Во избежание ожогов и травм у детей в групповых помещениях (игральные и спальные комнаты) отопительные приборы ограждены съёмными деревянными решетками. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м.

В буфетных установлены по две мойки для мытья посуды. Обеспечены шкафами для сушки и хранения посуды. Для питания используют фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы). Для организации питьевого режима обеспечены эмалированными чайниками, применяют кипяченую воду. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Туалетные оборудованы 3-мя детскими унитазами, которые размещены в отдельных кабинках, установлены ножные ванны для мытья ног по 2 шт. и раковины для мытья рук по 3 шт. Все санитарные приборы соответствуют роста - возрастным особенностям детей. Обеспечены мылом дозатором, туалетными бумагами, индивидуальными ячейками для полотенец, имеют отдельную маркировку, имеются в достаточном количестве. Имеются урны для сбора мусора. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений-удовлетворительное. Раздевальные (приемные) оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. На полы выстланы паласы, ковры.

Помимо групповых ячеек в этом блоке на первом этаже расположены хозяйственно-бытовые помещения и комплекс помещений прачечной:

- комната отдыха площадью 26,36 м²;
- хозяйственная кладовая с площадью 14,02 м²;
- кабинет завхоза площадью 7,07 м²;
- кладовая чистого белья площадью 15,69 м²;
- гладильная площадью 13,82 м²;
- стиральная площадью 18,9 м²;
- комната сбора и сортировки грязного белья площадью 10,08 м².

Прачечная - производительностью 120 килограмм сухого белья в день. Состав и площади помещений прачечной приняты согласно действующих норм. Исключают встречные потоки чистого и грязного белья. Окна для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные и не располагаются против входов в помещения групповых ячеек, спальных комнат и пищеблока. От сушильной машины устроена механическая вытяжка, объединенная с вытяжной системой стиральных помещений. Обеспечены тремя комплектом постельного белья.

На втором этаже размещены два универсальных зала для гимнастических и музыкальных занятий площадью 55,20 или 55,31 м²; две кладовых при залах (артистические) по 14,14 м².

Первый этаж блок «В» предназначено для детей с заболеванием «Детский церебральный паралич» (ДЦП), на втором этаже размещены группы для детей с расстройством аутичного спектра («Аутизм»). В блоке «В» на каждом из двух этажей расположены по две групповых ячейки, куда входят следующие помещения:

- групповая площадью 47,5 м², 47,9 м²;
- спальня площадью - 49,1 м² 48,6 м²;
- раздевальная площадью - 17,2 м² 17,1 м²;
- буфетная площадью - 6,9 м², 6,8 м²;
- туалетная площадью - 15,8 м², 15,8 м².

Аналогично в каждой групповой размещена игральная комната, которые оборудованы столами, стульями, наглядными пособиями, детскими игрушками и т.д. Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями, размеры кроватей шириной 60 см, длиной 140 см. Оснащены постельным бельем, покрывалом, матрасом, подушкой, промаркированы. Для хранения детских пижам установлены



шкафчики - ячейки. Также для логопедической работы установлен стол с настенным зеркалом. Для мытья игрушек выделены промаркированные емкости и щетки. Во избежание ожогов и травм у детей в групповых помещениях (игральные и спальные комнаты) отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Для контроля за температурой воздуха в помещениях групповых ячеек установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 м.

В буфетных установлены по две мойки для мытья посуды. Обеспечены шкафами для сушки и хранения посуды. Для питания используют фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы). Для организации питьевого режима обеспечены эмалированными чайниками, применяют кипяченую воду. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Туалетные оборудованы 3-мя детскими унитазами, унитазы оборудованы поручнями для детей, которые размещены в раздельных кабинках, установлены ножные ванны для мытья ног по 2 шт. и раковины для мытья рук по 3 шт., также оборудованы поручнями. Все санитарные приборы соответствуют роста - возрастным особенностям детей. Обеспечены мылом дозатором, туалетными бумагами,

индивидуальными ячейками для полотенец, имеют отдельную маркировку, имеются в достаточном количестве. Имеются урны для сбора мусора. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений-удовлетворительное. Раздевальные (приемные) оборудованы индивидуальными шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. На полы выстланы паласы, ковры. Во всех блоках на всех этажах имеются отдельные комнаты и санузлы для воспитателей, а так же кладовые хранения уборочного инвентаря. Выделен уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, швабры, ветошь) маркированы, закреплены за отдельными помещениями (помещения каждой групповой ячейки, медицинский блок, изолятор, производственные помещения пищеблока и др.) и хранят в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов объектов имеет сигнальную маркировку. Предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность на приобретенную продукцию для детей (постельное белье, мебель, игровые оборудования).

При визуальном осмотре объекта (во всех помещениях) насекомых, грызунов и членистоногих не выявлено. По списочному составу работают всего 99 человек, представлены личные медицинские книжки работников, хранение производится у мед.работника. Всеми работниками детского сада пройден медицинский осмотр, отметка о допуске к работе имеются. Представлен протокол измерений метеорологических факторов № 394 от 26.06.2018г., протокол измерения освещенности № 233 от 26.06.2018г., протокол измерения уровней шума № 138 от 26.06.2018г. измеренные параметры не превышают допустимые нормы. Протокол микробиологического исследования воды № 1439 от 26.06.2018г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 1680 от 28.06.2018г. результаты соответствуют требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемностям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с	-	-	-



II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Актюбинский областной специальный детский сад "Нектар"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
в соответствии пункта 33 главы 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года №КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Нет

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
АҚТӨБЕ Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АКТОБЕ Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кульманов Жансерик Бердимуратович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



